



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

**DECRETO DIRIGENZIALE N.321 /DG/2018**

Oggetto: "Approvazione degli Atti di Contabilità Finale e Atto di liquidazione" dei "Lavori urgenti per ripristinare gli impianti di media tensione della cabina elettrica n° K8/A20 che alimenta i due mezzi fornici della galleria S. Ambrogio versante lato Palermo, attualmente spenta per cortocircuito di entrambi i trasformatori da 125 kVA dell'impianto di illuminazione e da 800 kVA dell'impianto di ventilazione, al fine di ripristinare il più prontamente possibile l'efficienza dei detti impianti", CODICE CIG: ZA722FBE70 C.S. - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. "a" del D.Lgs.50 del 18/04/2016 "Codice degli Appalti".

Impresa C.S. Impianti snc di Sturniolo Carlo & C., con sede in Via Cavalluccio, n. 15/A - 98122 – Messina, P. Iva 01780110837.

**Premesso che,**

In data 23 marzo alle ore 11,00 circa, il Signor Rosario Bivacqua addetto all'Ufficio Impianti elettrici alle ore 13:02 veniva informato telefonicamente dall'ENEL di Termini Imerese , che la cabina denominata "K8" che alimenta i due mezzi fornici lato Palermo, era stata disalimentata per anomalie sulla linea di media tensione.

Lo stesso, prontamente contattava il sottoscritto perito Antonio Lanteri per informarlo e si concordava di effettuare un sopralluogo unitamente al collega Carmelo Pintaudi per verifica la natura e l'entità del guasto.

Il nostro personale giunto sul posto ha verificato che i due trasformatori presentavano degli evidenti segni di folgorazione sulla resina a protezione degli avvolgimenti e che l'interruttore di manovra non si riusciva ad azionarlo;

Il danno subito dai trasformatori, rilevato strumentalmente lo si può anche evincere dalla documentazione fotografica allegata al presente verbale;

La prima sommaria quantificazione dei danni, comunicata per le vie brevi dai nostri tecnici, comprende la sostituzione dei due trasformatori in resina da 125 e 800 kVA che alimentano, rispettivamente, gli impianti di illuminazione e ventilazione e del gruppo di alimentazione in Media tensione.

Nel contempo ha comunicato telefonicamente al Centro Radio con nota n. 2159 di provvedere a posizionare i cartelli di galleria non illuminata, inoltre ha avvisato il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Impianti Elettrici della gravità del guasto;

Ritenendo che la situazione costituisce un grave pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale, diventava indispensabile procedere con la massima sollecitudine per ripristinare sia l'illuminazione che l'alimentazione dell'impianto di ventilazione della galleria la cui lunghezza è di Km 1+785.

Il P.I. Lanteri Responsabile dell'ufficio impianti elettrici dell'Ente, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha informato il Direttore Generale, ing. Leonardo Santoro della necessità di eseguire un pronto intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e prevenire il rischio di folgorazione ai tecnici che operano in cabina, e contestualmente redigeva un "verbale di constatazione di urgenza" allegato e parte integrante del presente provvedimento, approvato e vistato dalla Direzione Generale dove tra l'altro quantizzava in €. 39.869,43 oltre IVA al lordo del ribasso tecnico del 20% da applicare ai sensi del comma 3 dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 per gli interventi dei lavori di somma urgenza, e al netto del ribasso si riduce a €. 31.102,55, importo dei lavori da eseguire.

**Visto:**

- il "verbale di constatazione di urgenza" del 23/03/2018;
- il "verbale di affidamento e consegna diretta dei lavori" del 29/03/2018;

quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e,smi;

la nota 6676 del 29.03.2018, allegata in copia, con la quale si invita l'impresa C.S. Impianti snc di Sturniolo Carlo & C., con sede in Via Cavalluccio, n. 15/A - 98122 – Messina, P. Iva 01780110837 ad accettare tutte le disposizioni contenute nella nota, di aver giudicato i prezzi proposti, di aver preso conoscenza della natura dell'affidamento, si invita la stessa a trasmettere autodichiarazione circa l'immediata disponibilità dei materiali oggetto dell'intervento e l'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti di



DIREZIONE GENERALE

partecipazione previsti per l'affidamento dei contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria ai sensi dell'art. 163 commi 1,2 e 7;

- la Pec pervenuta in data 30/03/2018 dall'impresa C.S. Impianti snc di Sturniolo Carlo & C., con sede in Via Cavalluccio, n. 15/A - 98122 – Messina, P. Iva 01780110837 nella quale ottemperava a quanto richiesto dalla Ns nota 6676 del 29/03/2018;
- che il predetto lavoro è stato affidato ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50 del 18/04/2016 "Codice degli Appalti";
- Vista la perizia in data 05/04/2018 a firma del Responsabile dell'Ufficio Impianti elettrici, ed approvata da Responsabile del Procedimento, corredata di:
  - Verbale di constatazione;
  - Verbale di affidamento e consegna diretto dei lavori;
  - Lettera di incarico;
  - Elenco prezzi;
  - Computo Metrico Estimativo;
  - Analisi Prezzi;
- il Decreto Dirigenziale n. 98/DG del 30/03/2018 con impegno n. 1745 del 30/03/2018 il quale con il quale si impegnava la somma di €.39.257,67 compreso IVA;
- che in data 29 marzo 2018 Prot. 131/DG è avvenuta la nomina RUP Ing. Angelo Puccia;

**Preso Atto** Che,

- in data 27/06/2018 è stato emesso lo stato unico finale dei lavori a firma del RUP del Responsabile dell'Ufficio Impianti elettrici e dell'Impresa per accettazione, corredata di:
  - Computo Metrico Stato Finale dei Lavori;
  - Libretto delle Misure;
  - Registro di Contabilità;
  - Stato di Avanzamento Unico;
  - Certificato Unico di Pagamento;
  - Certificato di Ultimazione dei Lavori;
  - Certificato di Regolare esecuzione;

**Vista** la contabilità finale la quale è stata regolarmente computata del Direttore dei Lavori, firmata dall'Impresa per accettazione ed approvata dal Responsabile del Procedimento e dettagliatamente riportato nel certificato di regolare esecuzione all'uopo redatto;

**Preso Atto** che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia e sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

**Visto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa C.S. Impianti snc di Sturniolo Carlo & C., con sede in Via Cavalluccio, n. 15/A - 98122 – Messina, P. Iva 01780110837, e si possono liquidare di €. 32.147,12 oltre IVA, con un'economia di €. 31,30 oltre IVA sull'importo contrattuale di €. 32.178,42 oltre IVA;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Direttore Generale F.F..

**Visto** che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**APPROVA GLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE**

**Dato Atto** che

- le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di Liquidare la spesa entro non oltre 30gg. dal ricevimento della fattura;

**Preso Atto** dell'approvazione degli atti di contabilità finale liquida le fatture n. 018/E-2018 del 15/05/2018 di €. 36.600,00 IVA compresa e n. 023/E del 03/07/2018 di €. 2.619,48 IVA compresa, alla Ditta C.S. Impianti snc di Sturniolo Carlo & C., con sede in Via Cavalluccio, n. 15/A - 98122 – Messina, P. Iva 01780110837;

**Visto:**

- il Verbale di constatazione;
- il Verbale di affidamento e consegna diretto dei lavori;



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

- il Certificato Unico di pagamento corredato SAL Unico, Libretto delle misure, registro di contabilità e dal computo metrico Stato Finale Lavori;
- il Certificato di Ultimazione Lavori;
- il Certificato di Regolare Esecuzione;
- il DURC.

Il Dirigente Dell'Area Tecnica di Esercizio ing. Salvatore Minaldi n.q. Direttore Generale F.F., per le motivazione indicate in narrativa;

**DISPONE**

Liquidare alla ditta C.S. Impianti snc di Sturniolo Carlo & C., con sede in Via Cavalluccio, n. 15/A - 98122 – Messina, P. Iva 01780110837, le fatture n. 018/E-2018 del 15/05/2018 di €. 36.600 IVA compresa e n. 023/E del 03/07/2018 di €. 2.619,48 IVA compresa, per un totale di €. 39.219,48 IVA compresa emessa a fronte dei "Lavori" urgenti per ripristinare gli impianti di media tensione della cabina elettrica n° K8/A20 che alimenta i due mezzi fornici della galleria S. Ambrogio versante lato Palermo, attualmente spenta per cortocircuito di entrambi i trasformatori da 125 kVA dell'impianto di illuminazione e da 800 kVA dell'impianto di ventilazione, al fine di ripristinare il più prontamente possibile l'efficienza dei detti impianti, con le somme già impegnate capitolo 48 al n. 1745/2018 con Decreto n. 98/DG del 30.03.2018.

Autorizzare l'Ufficio Finanziario del Consorzio al pagamento della somma di €. 39.219,48 IVA inclusa, alla ditta C.S. Impianti snc di Sturniolo Carlo & C., con sede in Via Cavalluccio, n. 15/A - 98122 – Messina, P. Iva 01780110837, con bonifico bancario sul C.C. IBAN I T 64M0895416500022000002019 come indicato in calce alla sopracitata fattura e specificato nel Certificato Unico.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO  
IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Ing. Salvatore Minaldi

Si trasmette a:  
Ufficio Finanziario per competenza;  
Ufficio Impianti.

**Allegati:**

Decreto n. 98/DG del 30.03.2018; fatture n. 018/E-2018 del 15/05/2018 e n. 023/E del 03/07/2018;  
Verbale di constatazione; Verbale consegna lavori; lettera di incarico  
Certificato Unico di pagamento corredato SAL Unico, SAL Unico Libretto delle misure e del computo metrico Stato Finale Lavori;  
Certificato di Ultimazione Lavori; Certificato di Regolare Esecuzione; DURC.

P.e. Carmelo Pintaudi



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

- il Certificato Unico di pagamento corredato SAL Unico, Libretto delle misure, registro di contabilità e dal computo metrico Stato Finale Lavori;
- il Certificato di Ultimazione Lavori;
- il Certificato di Regolare Esecuzione;
- il DURC.

Il Dirigente Dell'Area Tecnica di Esercizio ing. Salvatore Minaldi n.q. Direttore Generale F.F., per le motivazione indicate in narrativa;

**DISPONE**

Liquidare alla ditta C.S. Impianti snc di Sturniolo Carlo & C., con sede in Via Cavalluccio, n. 15/A - 98122 – Messina, P. Iva 01780110837, le fatture n. 018/E-2018 del 15/05/2018 di €. 36.600 IVA compresa e n. 023/E del 03/07/2018 di €. 2.619,48 IVA compresa, per un totale di €. 39.219,48 IVA compresa emessa a fronte dei "Lavori" urgenti per ripristinare gli impianti di media tensione della cabina elettrica n° K8/A20 che alimenta i due mezzi fornici della galleria S. Ambrogio versante lato Palermo, attualmente spenta per cortocircuito di entrambi i trasformatori da 125 kVA dell'impianto di illuminazione e da 800 kVA dell'impianto di ventilazione, al fine di ripristinare il più prontamente possibile l'efficienza dei detti impianti, con le somme già impegnate capitolo 48 al n. 1745/2018 con Decreto n. 98/DG del 30.03.2018.

Autorizzare l'Ufficio Finanziario del Consorzio al pagamento della somma di €. 39.219,48 IVA inclusa, alla ditta C.S. Impianti snc di Sturniolo Carlo & C., con sede in Via Cavalluccio, n. 15/A - 98122 – Messina, P. Iva 01780110837, con bonifico bancario sul C.C. IBAN I T 64M0895416500022000002019 come indicato in calce alla sopracitata fattura e specificato nel Certificato Unico.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO  
IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Ing. Salvatore Minaldi

Si trasmette a:  
Ufficio Finanziario per competenza;  
Ufficio Impianti.

Allegati:  
Decreto n. 98/DG del 30.03.2018; fatture n. 018/E-2018 del 15/05/2018 e n. 023/E del 03/07/2018;  
Verbale di constatazione; Verbale consegna lavori; lettera di incarico  
Certificato Unico di pagamento corredato SAL Unico, SAL Unico Libretto delle misure e del computo metrico Stato Finale Lavori;  
Certificato di Ultimazione Lavori; Certificato di Regolare Esecuzione; DURC.

P.e. Carmelo Pintaudi